

**о результатах контроля за исполнением концессионного соглашения
в отношении объекта теплоснабжения от 29.05.2018 № 2**

город Котельнич
Кировской области

«17» сентября 2020 года

Кировское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Котельничская центральная районная больница» (далее – КОГБУЗ «Котельничская ЦРБ»), в лице главного врача Надеевой Светланы Николаевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Концедент, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Макарье ЖКХ» (далее – ООО «Макарье ЖКХ»), в лице директора Тарасова Александра Николаевича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем Концессионер, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, составили настоящий акт об исполнении мероприятий, предусмотренных концессионным соглашением в отношении объекта теплоснабжения от 29.05.2018 № 2 (далее – Концессия), о нижеследующем:

1. Проверка проводилась «17» сентября 2020 года.

2. Проверяемый период: с «29» мая 2018 года по «17» сентября 2020 года.

3. Цель: контроль за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения, в том числе за исполнением Концессионером обязательств по поддержанию в исправном состоянии, обеспечению содержания и текущему ремонту нежилых помещений и движимого имущества (оборудования), используемых под котельную для осуществления теплоснабжения Макарьевской амбулатории, терапевтического отделения № 2 КОГБУЗ «Котельничская ЦРБ» и находящихся в оперативном управлении КОГБУЗ «Котельничская ЦРБ» и являющихся собственностью Кировской области (далее – Объект), по осуществлению инвестиций в реконструкцию и модернизацию Объекта, включая приобретение и монтаж нового водогрейного котла, а также за исполнением Концессионером обязательств по достижению показателей надежности, качества и энергетической эффективности при обеспечении потребителей коммунальными услугами по теплоснабжению.

Результаты проверки:

1. Стороны подтверждают выполнение Концессионером следующих мероприятий:

- произведена заливка крыши котельной S = 20 м²;
- приобретен и произведен монтаж водогрейного котла КВр-0,4КД (документы прилагается);
- установлен дополнительный сетевой насос К 20/30 (паспорт прилагается);

2. Сведения о выявленных несоответствиях заданию и основным мероприятиям, указанным в Приложении № 6 к Концессии:

- отсутствует смета на проведение работ по заливке крыши;
- приобретен и произведен монтаж водогрейного котла КВр-0,4КД с датой изготовления (2016г.), что не соответствует заявленным требованиям Концессии – «дата изготовления не позднее 2018 года»;
- отсутствует инвестиционная программа.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

1) Объект находится в исправном состоянии, используется (эксплуатируется) в соответствии с целями, установленными Концессией.

2) Выявлены факты частичного неисполнения требований, указанных в Приложении № 6 к Концессии: произведен монтаж водогрейного котла КВр-0,4КД с несоответствующей требованиям Концессии датой изготовления.

3) Концессионеру необходимо предоставить объяснительную с указанием причины несоответствия в срок-3 рабочих дня.

4) Концессионеру определить обоснованный срок устранения нарушений для согласования с Концедентом.

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Сторон, и вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон.

Подписи Сторон:

от **Концедента:**

Главный врач
КОГБУЗ «Котельничская ЦРБ»


С.Н.Надеева

м.п.

Исполнители:

от **Концессионера:**

Директор
ООО «Макарье ЖКХ»


А.Н.Тарасов

от **Концедента:**

КОГБУЗ «Котельничская ЦРБ»

Начальник технического
отдела

Начальник контрактной службы

Юрисконсульт


Носков И.Н.

Русяева Т.П.

Привалова Л.А.

от **Концессионера:**

Главный инженер
ООО «Макарье ЖКХ»


А.В.Тарасов